

**Таблица сравнительных характеристик модификаций
Реле контроля и защиты (РКЗ) производства ООО НПП «СибСпецПроект»**

Модификация реле	Смарт РЗ	Смарт РКЗ	Смартреле РЗ	Смартреле РКЗ	Смартреле РКЗМ	РКЗ	РКЗМ	РКЗМ-Д
Защита от обрыва фазы	+	+	+	+	+	+	+	+
Защита от перегрузки по току	++	++	++	++	++	+	+	+
Защита от недогрузки по току	-	+	-	+	+	+	+	+
Защита от превышения дисбаланса токов	-	+	-	+	+	+	+	+
Защита от замыканий обмоток на землю	-	-	-	-	+	-	-	-
Предпусковой контроль изоляции	-	-	+	+	+	-	+))	+
Интерфейс связи с ПК, возможность подключения к информационным сетям	-	-	+))	+))	+))	+))	+))	-
Возможность отсоединения датчиков (разъемное соединение)	-	-	+	+	+	-	+	-
Наличие индикации причины аварии на панели реле	-	-	+	+	+	+	+	+
Наличие дисплея и клавиатуры	-	-	-	-	-	-	-	+
Сеть (диапазон напряжений питания, В)	~180-265	~180-265	~180-460	~180-460	~180-460	~180-460	~180-460	~180-460

Обозначения:

- + - функция имеется;
- - функция отсутствует;
- ++ - реле с токозависимой временной характеристикой защитного отключения по перегрузке;
- +) - функция обеспечивается подключением дополнительного модуля.

660123 г.Красноярск, ул. Парковая, 10а Тел. : +7 (391) 264-36-57, 264-36-58

ООО «САВЭЛ», <http://savelkrk.ru> <http://савэл.рф> E-mail: savelsbit@mail.ru